



NVE

EVINY FORNYBAR AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Vår dato: 28.05.2026

Vår ref.: 202609341-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Piksvatnet i Eksingedalsvassdraget i Voss kommune, Vestland fylke

Vi viser til søknad av 13.04.2026 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Piksvatnet (også kalt Nedsta Piksvatnet) i Eksingedalsvassdraget i Voss kommune. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Eviny Fornybar AS kan senke Piksvatnet inntil 3 meter under LRV i inntil 2 uker i perioden 01.06.2026 – 30.06.2026.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført, med referanse til sak 202609341 til nve@nve.no.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylging til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Det følger av punkt 4.4 i NVEs retningslinjer av 12.02.2024 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

medier. Vi ber om at Eviny kontakter kommunen og Voss Utferdslag (DNT) for å legge ut informasjon om tiltaket på deres nettsider.

- NVE forutsetter at Eviny har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.
- Ved eventuell helikoptertransport, skal Eviny først lokalisere hvor villreinen befinner seg og tilpasse flyvning med tanke på dyrene.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

Eviny søker om midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Eksingedalsvassdraget m.fl., sist revidert i kgl.res. 01.03.2019, for perioden 01.06.2026–30.06.2026. Formålet er å kunne montere vannstandsmåleutstyr i Piksvatnet. Magasinet har i dag kun manuell avlesning av vannstand. I henhold til NVEs brev av 23.05.2024 (ref. 202007307-10) er Eviny pålagt å etablere automatisk registrering av magasin vannstand i Piksvatnet med timeoppløsning for innrapportering til NVE.

Det søkes om å senke vannstanden ned mot kote 945,0 (inntil 3,0 m under LRV) for å etablere nødvendig og sikker grøft samt innfesting for måleutstyret som skal legges ut i magasinet. Det er behov for senking under LRV for å etablere en buffer som kan håndtere store tilsig under arbeidet. Det store nedslagsfeltet på 23 km² kan raskt gi en vannstandsstigning som, på grunn av begrenset tappemulighet, ikke like raskt kan tappes videre mot Volavatnet. Usikkerhet knyttet til tilsig og tappemuligheten er også bakgrunnen for at det søkes om en lengre fraviksperiode, selv om selve arbeidet kan gjennomføres innenfor en 2-ukersperiode. Etter avsluttet arbeid forventes magasinet raskt å fylles opp til LRV ved naturlig tilsig og snøsmelting fra nedslagsfeltet.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Voss herad uttaler i brev av 13.05.2026:

«Voss herad har ingen merknader til at manøvreringsreglementet vert fråvike for den omsøkte perioden.

Voss utferdslag har hytte ved Voladammen og T-merka sti i området, og bør på bakgrunn av dette få informasjon om tiltaket.»

Statsforvalteren i Vestland uttaler i brev av 17.04.2026:

«Føremålet er å kunne montere nytt nødvendig måleutstyr på kraftverksanlegget. Tiltaket har dermed stor samfunnsverdi.

Ut frå det som kjem fram av søknaden reknar vi ikkje med at avviket vil få nemneverdige konsekvensar for fisk eller anna biologisk mangfald.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Statsforvaltaren har, ut frå dette, ikkje merknader til søknaden.»

Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell, ved Siri Wølneberg Bøthun uttaler i telefonsamtale av 22.05.2026:

Tiltaket er i utgangspunktet uproblematisk, men arbeider og transport må ses i sammenheng med øvrig anleggsarbeider på Vålahalvøya. Ved eventuell helikoptertransport, er det viktig at Eviny først lokaliserer hvor reinen befinner seg.

Vestland fylkeskommune og Voss Utferdslag ble også orientert og bedt om å komme med sine uttalelser, men NVE mottok ikke svar fra disse partene.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Formålet med tiltaket er å kunne montere vannstandsmåleutstyr i Piksvatnet, som er et pålagt tiltak fra NVE og anses som nødvendig.

Siden 1992 har det vært pålagt fiskeutsetting i Piksvatnet, og Eviny opplyser at undersøkelser utført i 2018 viser at ørreten har middels bestandsstørrelse og gjennomsnittlig god kondisjon selv om en tredjedel av ørreten har k-faktor <1,0. Bestanden synes å være relativt småvokst med lav årlig tilvekst. 39 % av fangsten ble vurdert å være naturlig rekruttert fisk, som er en vesentlig økning i forhold til tidligere undersøkelser. Eviny beskriver videre at nedsenkingen av vannstand vil skje så langsomt at fisken kan søke seg mot dypere deler av magasinet. Det vurderes av Eviny at den planlagte senkingen under LRV i juni 2026 ikke innebærer risiko for vesentlig skade på ørretbestanden. NVE er enig i denne vurderingen.

Piksvatnet ligger innenfor Fjellheimen villreinområde, og i registrerte områder for trekk, kalving og beite. NVE har vært i kontakt med Villreinnemnda, som vurderer tiltaket generelt som uproblematisk, men presiserer at transport og arbeider må ses i sammenheng med øvrige anleggsarbeider på Vålahalvøya. Videre ber de om at villreinen sin lokasjon blir kartlagt før eventuell helikoptertransport blir benyttet. NVE er enig i Villreinnemnda sine innspill og legger til grunn at nevnte avbøtende tiltak følges.

Eviny og Voss herad opplyser om at turistforeningshytta Volahytta som drives av Voss Utferdslag ligger ved Volavatnet, rett under Piksvatnet. Bruken av hytta og området rundt er ifølge Eviny størst på ettersommeren. Eviny vurderer derfor den omsøkte, kortvarige senkingen av magasinet i juni til å ha begrensede ulemper for landskap- og friluftsjinteressene i området. NVE legger til grunn den korte varigheten og tidspunktet for senkingen og mener de negative konsekvensene for landskaps- og friluftsjinteressene i området er akseptable.

NVE merker seg at ingen av høringspartene motsetter seg tiltaket. NVE har gjort søk i Naturbase og Artskart den 26.05.2026. Av rødlistede arter er følgende registrert, i eller i nærhet til Piksvatnet: villrein (nær truet – NT, og nasjonal ansvarsart), jøkelstarr (sårbar - VU), rødstilk (NT) og storskarv (NT). Gitt den korte varigheten og den planlagte gjennomføringen av tiltaket, vurderer NVE at en midlertidig senking av Piksvatnet ikke utgjør noen stor fare for fisk eller andre viktige



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

miljøinteresser knyttet til vannet. NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. Vi vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for å imøtekomme NVEs krav til registrering og innrapportering av vannstand i reguleringsmagasiner. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE kan ikke se at en midlertidig senking av Piksvatnet er til vesentlig skade for miljøet eller andre allmenne interesser.

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Eviny Fornybar AS kan senke Piksvatnet inntil 3 meter under LRV i inntil 2 uker i perioden 01.06.2026 – 30.06.2026 for montering av vannstandsmåleutstyr. Tillatelsen er gitt på vilkår som angitt på første side.

Med hilsen

Oscar Østvold
fagleder

Håkon Haglund Norstrand
senioringeniør

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

EVINY FORNYBAR AS

Kopimottakerliste:

Voss Utferdslag
Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell
STATSFORVALTAREN I VESTLAND
VESTLAND FYLKESKOMMUNE
VOSS HERAD

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.