



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Kontakt saksbehandler
Bjørn Mo, 51568909

Uttalelse til konsesjon - Stavanger - Lnett AS - Solborg transformatorstasjon og riving av Tjensvoll transformatorstasjon og 50kV kraftledning Tjensvoll- Ullandhaug

Vi viser til brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) av 17.09.2024 om høring av søknad om Solborg transformatorstasjon, samt riving av Tjensvoll transformatorstasjon og 50 kV kraftledning mellom Tjensvoll-Ullandhaug.

Bakgrunn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Lnett AS for Solborg transformatorstasjon. Lnett AS søker om å bygge, eie og drive Solborg transformatorstasjon med øvre spenningsnivå 132 kV. Lnett søker også om å rive eksisterende Tjensvoll transformatorstasjon og 50 kV-kraftledning mellom Tjensvoll og Ullandhaug.

Vår vurdering

Landbruk

Riving av luftledningen vil føre til at drift av området ikke lenger er begrenset av luftledningen, hvilket er positivt for landbruk. I anleggsperioden må en se til at ulempene for jordbruksdriften i størst mulig grad begrenses. Dette må beskrives nærmere i detaljplanen på et senere tidspunkt.

En del av riggområdene er lagt på dyrka mark. Vi ønsker på generelt grunnlag ikke at dyrket mark skal benyttes som riggområde, men ut ifra en samlet vurdering ser vi at det i dette tilfelle er alternativet som innebærer minst arealinngrep. Riggarealet bør reduseres så mye som mulig, og ved bruk av landbruksjord må det være teknisk nødvendig. Dersom det handler om å lette anleggsarbeidet og økonomi må riggområde reduseres til et minimum. Selv om området skal tilbakeføres, vil kvaliteten reduseres uavhengig av om jorden flyttes eller ikke. Videre bør området kun benyttes i en mindre tidsperiode, slik at landbruksaktiviteten kan gjenoppstartes så tidlig som mulig.

Naturmangfold

Statsforvalteren vurderer at naturmangfold ikke blir nevneverdig påvirket av stasjonsbygget. Rivning av luftledningene vil innebære en forbedring for naturmangfold. Vi understreker at rødlistede



fuglearter vil kunne bli påvirket i anleggsperioden, men at gjennomførelsen og avbøtende tiltak må beskrives i detaljplanen på et senere tidspunkt.

Støy

Ingen boliger vil få støynivå over krav i T-1442. Enkelte boliger får likevel støy over prosjekteringsmål på 30 dB for nye stasjoner. Statsforvalteren oppfordrer til å gjøre tiltak for å redusere støyen mest mulig, slik som absorbenter i transformatornisjer og/eller lydfeller på åpningsrister, gitt at kostnadene ikke er uforholdsmessige.

Med hilsen

Tage A.T. Eriksen (e.f.)
fagleder natur

Bjørn Mo
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent